

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02045

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма».

Адрес: 141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д. 1.

ОГРН: 1145038110502. Телефон (495) 989-66-86, факс (495) 989-66-86.

№ 0018400

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма».

Адрес: 141280, Россия, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д. 1.

ОГРН: 1145038110502. Телефон (495) 989-66-86, факс (495) 989-66-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Саморегулирующиеся электрические нагревательные ленты марок: VM, VL, VR, VC, VX (взрывозащищенное исполнение), выпускаемые по ТУ 27.32.13-002-39803459-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.13.136

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) - О1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5213/РС, № 5214/РС от 15.06.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК82.К00028 от 11.08.2016 г. выдан ОС ИСМ АНО "ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ" рег. № РОСС RU.0001.13ФК82. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2017 по 26.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

